

**ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА**

8900 Нова Загора  
ул. „24-ти май“ №1  
тел. 0457/62121, факс 0457/64303  
e-mail: [obshtina@nova-zagora.org](mailto:obshtina@nova-zagora.org)  
<http://www.nova-zagora.org/>



**NOVA ZAGORA MUNICIPALITY**

8900 Nova Zagora  
1 "24 May" St.  
tel. +359 0457/62121, fax + 359 0457/64303  
e-mail: [obshtina@nova-zagora.org](mailto:obshtina@nova-zagora.org)  
<http://www.nova-zagora.org/>

**ОДОБРЯВАМ !**  
**НИКОЛАЙ ГРОЗЕВ**

Кмет на Община Нова Загора



**УСЛОВИЯ И ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА  
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА  
„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНАВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В ГР. НОВА  
ЗАГОРА ПО УЛ. АТАНАС ДИМИТРОВ ОТ О.Т.266 ДО О.Т. 252“**

Съгласувал:  
С. Дериволков  
Нач. отдел «Правен»

A blue ink signature of S. Derivolkov, the head of the Legal Department.



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ  
1000 София, ул. Лего 4  
факс: 940 7078  
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg  
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

## ПУБЛИЧНА ПОКАНА

### ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

#### Деловодна информация

Партида на възложителя: 00069

Поделение: \_\_\_\_\_

Изходящ номер: 83-00-181 от дата 16/07/2015

Коментар на възложителя:

„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНАВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В ГР. НОВА ЗАГОРА  
ПО УЛ. АТАНАС ДИМИТРОВ ОТ О.Т.266 ДО О.Т. 252“

### РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

#### I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител

Община Нова Загора

Адрес

ул. 24-ти май №1

Град

Нова Загора

Пощенски код

8900

Страна

Р. България

Място/места за контакт

Община Нова Загора

Телефон

0457 62120

Лице за контакт (може и повече от едно лице)

инж. Пламен Юнгарев – нач. отдел ТСУ КС

E-mail

obshtina@nova-zagora.org

Факс

0457 64303

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:

<http://www.nova-zagora.org/>

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата):

<http://zop.nova-zagora.org/invitation-file/51>

### РАЗДЕЛ II

Обект на поръчката

Строителство

Доставки

Услуги

#### Кратко описание

Обектът предвижда реконструкция и подмяна на водопроводната мрежа по улица: „Атанас Димитров“ от о.т. 266 – до о.т. 252 Съществуващата водопроводна мрежа е изградена от азбестоциментови тръби, които са амортизирани с много аварии водещи до големи загуби на питейна вода.

Предвидени са следните строително – монтажни работи: изграждане на водопровод от тръби PEND D110-PN10 в трасето на съществуващия водопровод, на отстояние 1,00 до 1,20 метра от бордюра и дълбочина на изкопа 1,71-1,73 метра, изграждане на двадесет и два броя сградни водопроводни отклонения от които:

-с тръби PE D32-9 броя с L=5 м. 6 броя с L=9 м и 1 брой с L=15 м.;

-с тръби PE D50-2 броя с L=9 м.;