

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

8900 Нова Загора
ул. „24-ти май“ №1
тел. 0457/62121, факс 0457/64303
e-mail: obshtina@nova-zagora.org
http://www.nova-zagora.org/

**NOVA ZAGORA MUNICIPALITY**

8900 Nova Zagora
1 "24 May" St.
tel. +359 0457/62121, fax + 359 0457/64303
e-mail: obshtina@nova-zagora.org
http://www.nova-zagora.org/

РАЗЯСНЕНИЕ 8

Община Нова Загора
Област Сливен

Изм. № СК-03-53-00-246/07.03.16

Във връзка с постъпило запитване с вх. № 53-00-246/01.03.2016 г. по документацията за участие в открит процедура за възлагане на обществена поръчка „Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Нова Загора“, правим следните разяснения.

ВЪПРОС 1: Наличната PVC дограма ще се запази ли в случай, че не отговаря на необходимите показатели за постигане на енергийната ефективност?

ОТГОВОР: Не. Дограмата трябва да отговаря на енергиен клас „С“.

ВЪПРОС 2: Как ще се третират съществуващите остъклявания на терасите

-изцяло ще се премахват

-ще се заменят с PVC дограма;

и ако да, как се третира вътрешната дограма /вратопрозореца/?

ОТГОВОР: Трябва да се предвиди подмяната на остъклението на терасите. За вътрешните дограма и вратопрозорци на вече остъклените тераси не се предвижда подмяна.

ВЪПРОС 3: Където няма съществуващо остъкляване на тераси възможно ли е да бъдат остъклени и ако да, как се третират вътрешната дограма /вратопрозореца/ и кое количество следва да се предвиди за остъкляване на терасата или за подмяна на съществуващата дограма?

ОТГОВОР: Където няма съществуващо остъкляване на тераси, няма да се остъкляват, а ще се подменя дограмата /вратопрозорците/.

ВЪПРОС 4: Какви точно части трябва да съдържа техническия проект за обекта?

ОТГОВОР: В техническата спецификация на процедурата са описани какви части трябва да съдържа техническия проект.

С уважение,

НИКОЛАЙ ГРОЗЕВ

Кмет на община Нова Загора

