



Община Нова Загора

Област Сливен

10-01/Мзх. № 53-00-146/08.02.16

РАЗЯСНЕНИЕ № 3

Във връзка с постъпило запитване с вх. № 53-00-146/05.02.2016 г. по документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка „Изграждане, основен и текущ ремонт, както и реконструкция на уличната и общинската пътна мрежа на територията на Община Нова Загора“, правим следните разяснения.

ВЪПРОС 1:

В **ТАБЛИЦА 1** за видовете работи има позиции, за които считаме, че е използвана грешна мерна единица, липсва такава или е изписана неуместно, а именно:

Раздел В. ПЪТНИ РАБОТИ -ОСНОВЕН РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА				
Направа на непрекъснати линии за хоризонтална маркировка				
26	б/ без перли	бр.	1	
	Направа на непрекъснати линии за хоризонтална маркировка	бр.		
43	Доставка и монтаж на единична стоманена предпазна ограда съгласно "Техническа спецификация - 2014г. и всички свързани с това присъщи разходи	бр.	1	
44	Доставка и монтаж на пешеходен парапет с Н=110 см и всички свързани с това присъщи разходи			1
Раздел С. НАПРАВА НА ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ				
4	Направа на тротоарни настилки от бетонови плочи 40/40 - цветни	1		0

Молим Възложителя да уточни кои са коректните мерни единици за горепосочените видове работи.

ОТГОВОР:

По Позиция 26 мерната единица е „**кв.м.**“;
по Позиция 43 мерната единица е „**м.**“;
по Позиция 44 мерната единица е „**м.**“;
по Позиция 14 мерната единица е „**кв.**“;

ВЪПРОС 2:

В образец 11 **ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**, част **ОПИСАНИЕ НА РАБОТИТЕ. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ, т. V РАБОТИ ПО РЕМОНТА И НАПРАВАТА НА ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ** е записано:



Направа тротоарни настилки от уни павета – сиви с дебелина 8 см

Направа тротоарни настилки от уни павета – цветни с дебелина 8 см

В ТАБЛИЦА 1 в позициите, съответстващи на гореспоменатите работи е записано:

Раздел С. НАПРАВА НА ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ				
6	Направа на тротоарна настилка от уни павета - сиви с дебелина 10 см	м2		5
7	Направа на тротоарна настилка от уни павета - цветни с дебелина 10 см	м2		5

Молим Възложителят да уточни дебелината на тротоарната настилка от уни – павета – сиви и цветни.

ОТГОВОР:

Правилната дебелина е **10 см.**

С уважение,
НИКОЛАЙ ГРОЗЕВ
Кмет на община Нова Загора

