


ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА
8900 Нова Загора
ул. „24-ти май“ №1
тел. 0457/62121, факс 0457/64303
e-mail: obshtina@nova-zagora.org
http://www.nova-zagora.org/



NOVA ZAGORA MUNICIPALITY

8900 Nova Zagora
1 "24 May" St.
tel. +359 0457/62121, fax + 359 0457/64303
e-mail: obshtina@nova-zagora.org
http://www.nova-zagora.org/

Разяснение №12



Във връзка с постъпило запитване по документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт – реставрация и консервация на фасада на СОУ „Христо Ботев“ гр. Нова Загора“, правя следните разяснения:

Постъпил въпрос 1:

I. Ремонтни работи по фасада - мазилка

14	Доставка и монтаж на декоративни колони по арх. проект - стандартни с L=10,12m	бр	4.00
15	Изработка, доставка и монтаж на декоративни колони с детайл за отвор за водосток L=10,12m	бр	4.00
16	Доставка и монтаж на декоративни колони по арх. проект- стандартни с L=8,40m	бр	4.00

От приложенияте към документацията проекти не става ясно декоративните колони цял диаметър (кръгла) ли са или 1/2 (половин) диаметър. Моля да дадете разяснения по позициите.

Отговор 1:

Декоративните колони по фасадата са 1/2 (половин) диаметър.

Постъпил въпрос 2:

Предвид публикуваните на 12.02.2015г. на сайта Ви отговори на зададени въпроси с изх. № СК-12-26-00-66 и съгласно чл.2, ал.1, т.2 и 3 от ЗОП, за да има равнопоставеност в офертите на всички участници, моля да ни отговорите точно и конкретно на следните въпроси.

В детайли:

Постъпил въпрос:

Във връзка с горесцитираната процедура, моля да уточните следните позиции от количествената сметка:

- В раздел II. Ремонтни работи по каменен цокъл от Количествена сметка по позиции:

Позиция №1. Направа, доставка и монтаж на каменен перваз – 105м.

Въпрос №1. Каква ширина трябва да бъде каменния перваз? Следва ли да има водокопен прорез? Моля за уточнение и за вида на камъка – гранит или друг материал? Има ли детайл на каменния перваз?