


ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

8900 Нова Загора
ул. „24-ти май“ №1
тел. 0457/62121, факс 0457/64303
e-mail: obshtina@nova-zagora.org
<http://www.nova-zagora.org/>

**NOVA ZAGORA MUNICIPALITY**

8900 Nova Zagora
1 "24 May" St.
tel. +359 0457/62121, fax + 359 0457/64303
e-mail: obshtina@nova-zagora.org
<http://www.nova-zagora.org/>

РАЗЯСНЕНИЕ №2

Във връзка с постъпило запитване с вх. № 26-00-501/24.04.2017 г. по документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Реконструкция на вътрешноводопроводна мрежа в гр. Нова Загора по ул. „Проф. Минко Балкански“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Димитър Благоев““, правим следните разяснения:

Въпрос 1: В образец № 1 ПРЕДСТАВЯНЕ се изисква информация за обслужваща банка и сметка, по която ще бъде възстановена гаранция за участие. **Какъв е размерът на изискваната гаранция за участие и по какъв начин да бъде платена от участника?**

Отговор: За участие в процедурата не се изисква гаранция за участие.

Въпрос 2: В КСС I Строителни работи – Водопровод:

3	ОРЦ	Разваляне и възстановяване на трошенокаменна настилка 40 см. + 12 см до кота същ. Асфалт	м ²	405,00
и				
28	ОРЦ	Възстановяване на трошенокаменна настилка 40 см .	м ²	405,00

В коя от двете позиции да се включи възстановяване на трошенокаменна настилка? Същият въпрос се отнася и за III. Строителни работи – Сградни водопроводни отклонения:

3	ОРЦ	Разваляне и възстановяване на трошенокаменна настилка 40 см. + 12 см до кота същ. Асфалт	м ²	96,00
и				
26	ОРЦ	Възстановяване на трошенокаменна настилка 40 см .	м ²	96,00

Отговор: При изготвянето на Количествената сметка е допуснато дублиране на позициите. Позиция №28 „Възстановяване на трошенокаменна настилка 40“ от I. Строителни работи – Водопровод и позиция № 26 „Възстановяване на трошенокаменна настилка 40 см“ от III. Строителни работи – сградни водопроводни отклонения да не се попълват при изготвяне на ценовото предложение.

Въпрос 3: В КСС IV. Монтажни работи – Сградни водопроводни отклонения:

2	ОРЦ	Доставка и монтаж тройник PEHD D63/PN10	м	36,00
---	-----	---	---	-------

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

8900 Нова Загора
ул. „24-ти май“ №1
тел. 0457/62121, факс 0457/64303
e-mail: obshtina@nova-zagora.org
<http://www.nova-zagora.org/>



NOVA ZAGORA MUNICIPALITY

8900 Nova Zagora
1 "24 May" St.
tel. +359 0457/62121, fax + 359 0457/64303
e-mail: obshtina@nova-zagora.org
<http://www.nova-zagora.org/>

Моля уточнете какъв е материалът – тройник или тръба, предвид мярката, която е изписана в линейни метри.

Отговор: Мерната единица да се чете **брой**.

С уважение,

НИКОЛАЙ ГРОЗЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

